



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0150/01/2013

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: Powłoka hydroizolacyjna MAXELASTIC PUR, MAXELASTIC PUR PRIMER

Zawierający / containing: żywice poliuretanowe, żywicę epoksydową, utwardzacz na bazie diizocyjanianów i amin cykloalifatycznych

Przeznaczony do / destined: stosowania jako powłoka ochronna i materiał gruntujący w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, basenach kąpielowych, konstrukcjach betonowych w stałym zanurzeniu w wodzie, w osadnikach

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Wyroby przeznaczone wyłącznie do stosowania zawodowego, z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności, w tym ochrony skóry, oczu i dróg oddechowych przez kontaktem z wyrobami i ich parami. Prace z zastosowaniem wyrobów należy prowadzić na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w których podczas ich trwania nie powinny przebywać osoby postronne. Powłoki w zbiornikach na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi należy sezonować do zaniku zapachu, a przed oddaniem do użytku obficie spłukać wodą. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

DRIZORO S.A.
28850 Torrejon de Ardoz, Madrid
c/Primavera 50-52, Parque Industrial Las Monjas, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo CARMEN Sp. z o.o.
85-738 Bydgoszcz
ul. K. Szajnochy 14

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2018-04-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2018-04-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 kwietnia 2013

The date of issue of the certificate: 19th April 2013

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

Bożena Krogulska
dr Bożena Krogulska

proj. T. Podsiadły